

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Testing and Certification Institute Merianstrasse 28 · D-63069 Offenbach	Copyright VDE
--	---	-------------------------

VDE Ausweis-Nr.:
VDE Certificate No.:
40042893

Aktenzeichen:
File reference:
2026000-2568-0022/210959

Anlage Nr.:
Appendix No.:
1

Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute

Aufbau-Übersicht / Constructional data Motorverdichter Motor compressors	Seite 1 von 5 / Page 1 of 5	Form AUe AS0205A
---	-----------------------------	-------------------------

1.1 Hersteller : Huayi Compressor Co., Ltd.
Manufacturer No.1 Changhong Road (Hi-tech, Development Zone), Jingdezhen, Jiangxi Province, P. R. China

1.2 Fertigungsstätte(n) : Huayi Compressor Co., Ltd.
Factory(ies) No.1 Changhong Road (Hi-tech, Development Zone), Jingdezhen, Jiangxi Province, P. R. China

2.1 Produktbezeichnung : Motor-compressor
Product designation

2.2 Typenbezeichnung : NUY60RA 1
(ggf. Typenschlüssel beifügen)
Type designation
(if neccessary enclose type-code)

2.3 Ursprungszeichen : 
Trademark

3. Technische Angaben : [siehe / see 3.xx](#)
Technical details

4. Komponenten : [siehe / see 4.1](#)
Components

Offenbach : 2015-08-24 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Testing and Certification Institute Fachgebiet / Section : AS9 Name R.Grimm	Ort / Place : Jingdezhen, Jiangxi ,R.P.China Datum / Date : 2015-05-11 Verantwortlich für die Angaben Responsible for the details Name / Organisation: Lvkaihua/Huayi Compressor Co., Ltd
---	--

Ersatz für Form AUe AS0205A (alt F205A) vom / Replacement of Form AUe AS0205A (alt F205A) dated :

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40042893	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0022/210959	Anlage: Appendix No.: 1	Seite Page 2 / 5	Copyright VDE
	Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute				2015-05-11

- 3.1 Bemessungsaufnahme(bereich) : 330 W
Rated power input (range)
- 3.2 Bemessungsstrom : 2,1 A Strom bei blockiertem Motor : 12,3 A
Rated current Locked rotor current:
- 3.3 Bemessungsspannung(sbereich) : 220-240 V einphasig ☒ dreiphasig ☐
Rated voltage (range) single-phase three-phase
- 3.4 Bemessungsfrequenz(bereich) : 50 Hz
Rated frequency (range)
- 3.5 Schutzmaßnahme - Schutzklasse
Protection against electric shock - class
- Schutzleiteranschluss I ☒ Schutzisoliert II ☐ Sicherheitskleinspannung III ☐
Protective earth contact Double / reinforced insulated Safety extra low voltage
- Andere :
Others
- 3.5.1 Der Motorverdichter ist nur geeignet zum Einbau hinter einer Abdeckung, die nur mit Werkzeug zu öffnen ist. Es darf kein direkter Zugang möglich sein. ☒
This motor compressor is only applicable for a built in position behind a cover, which is only to open with tools. Direct access is not accepted.
C.24.01.59
- 3.6 Schutzgrad : IP X 0 covered
Degree of protection
- 3.7 Netzanschluss
Supply connection
- 3.7.1 Der Motorverdichter ist nicht zum direkten Netzanschluss geeignet. ☒
The motor compressor is not applicable for a direct supply connection.
C.24.01.59
- 3.7.2 Der Motorverdichter ist zum direkten Netzanschluss geeignet. ☐
The motor compressor is applicable for a direct supply connection
- Netzanschlussleitung - Anschlussart : X ☐ Y ☐ Z ☐
Supply cord - attachment
- 3.8 Steuerung : elektronisch ☐ elektromechanisch ☐
Control electronic electromechanic
- 3.9 Baustoffe (allgemein) : PPO Gehäuse : steel
Materials (general) Enclosure
- 3.9.1 Kapseldruck : Hochdruckseite ☐ Prüfdruck : MPa
Housing pressure High side pressure Test pressure
Niederdruckseite ☒ Prüfdruck : 5,0 MPa
Low side pressure Test pressure
- 3.9.2 Auslegungsdruck (DP) (R744) Hochdruckseite MPa
Design pressure (DP) High side pressure
- 3.9.3 Richtlinie für Druckgeräte, 97/23/EG* Produkt aus Druck (MPa) und Volumen (Liter) übersteigt nicht:
Pressure Equipment Directive, 97/23/EG* Product of the pressure (MPa) and volume (litres) does not exceed:
- 5 für Kältemittel der Gruppe 1, z.B. Ammoniak oder brennbare Kältemittel (*Anhang II, Tabelle 1); ☒
for Group 1 refrigerants, such as ammonia, or flammable refrigerants (*Annex II, Table 1)
- 20 für Kältemittel der Gruppe 2, z.B. R134a und R404A (*Anhang II, Tabelle 2). ☐
for Group 2 refrigerants, such as R134a and R404A (*Annex II, Table 2)

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40042893	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0022/210959	Anlage: Appendix No.: 1	Seite Page 3 / 5	Copyright VDE 2015-05-11
	Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute				

3.10 Gewicht (mit Zubehör) : 9,1 kg
 Mass (with accessories)

3.11 Gebrauchsbestimmung
 Intended use

3.11.1 Geprüft : mit Anhang AA.2 & AA.3 ☒ mit Anhang AA.4 & AA.5 ☐ Ohne Anhang AA ☐
 Tested with Annex AA2 & AA.3 with Annex AA.4 & AA.5 without Annex AA

3.11.2 Aufbau : hermetisch ☒ halbhermetisch ☐ Kurbelgehäuseheizung ☐
 Construction hermetic semi-hermetic Crank-case heater

3.11.3 Kältemittel R : R290 wenn Kältemittel brennbar, Einzelteile entsprechen IEC 60079-15 ☐
 Refrigerant R if refrigerant flammable, components comply with Edition 4

3.11.4 Schmieröl-Füllmenge : Hersteller / Typ :
 Lubricant oil charge Manufacturer / type

3.11.5 Klimaklasse : SN ☐ N ☐ ST ☐ T ☐
 Climatic class

3.11.6 Belüftungsart : statisch ☐ Ventilator belüftet [0,06 m³/s] ☒ Öl gekühlt ☐
 Kind of ventilation static fan cooled oil cooled

3.11.7 Anwendungsklasse : LBP ☐ MBP ☐ HBP ☒
 Application category

3.11.8 Motorverdichterschutzeinrichtung : OLP ☒ PEC ☐ Software ☐ Impedanz ☐
 Motor compressor protection system intern internal Impedance

selbsttätig rückstellend ☒ nicht selbsttätig rückstellend ☐
 self resetting non self resetting

3.11.8.1 Druckentlastungseinrichtung : Mechanisch ☐ Elektrisch ☐ Druck ☐
 pressure relief device (R744) Mechanical Electrical Pressure MPa + %
 - %

3.11.9 Motorverdichterstarteinrichtung : PTC ☐ Relais ☒ Elektronik ☐ Andere ☐
 Motor compressor starting system PTC Relay Electronic Others

3.11.10 Motorverdichterstartmethode : RSCR ☐ RSIR ☐ CSCR ☐ CSIR ☒
 Motor compressor starting method

3.11.10.1 Kondensator-Resonanzspannung : Betrieb V max. Start 303 V max. @ 1,1 x U_N
 Capacitor resonace Voltage Run Start

3.11.10.2 Betriebskondensator-Schutzklasse : P2 ☐ P1 ☐ ohne Schutz P0 ☐
 Run capaitor safety protection class without protection

3.11.11 Motordaten (zusätzlich zur Komponentenliste unter 4.1)
 Motor data (in addition to the component list 4.1)

Material des Wicklungsdrahtes : Haupt Cu ☒ Cu > 15% ☐ Al ☐
 Wire material of winding Main Start ≥ 85 % ☒ < 85% ☐ ≥ 85 % ☐
 Aux.

Type	Bauart	Drehzahl	Widerstand [Ω @ °C]	Drahtdicke	Windungszahl	Isolierstoffklasse
Type	Construction	Revolution	Resistance [°C]	Wire thickness	No. of turns	Insulation class (synthetic/cellulosic)
NUY60RA	CSIR	2900rpm	Main:7,3Ω±7% at 20°C	2×Φ0.51	758×2	synthetic
			Aux:31,9Ω±7% at 20°C	Φ0.31	219×2	

4.1 Komponenten (auch Anlage zum Prüfbericht)

(Im Gerät eingebaute sicherheitsrelevante Einzelteile wie Schalter, Temperaturregler, Heizelemente, Leitungen, Kondensatoren, Ventilatoren, Motoren, Transformatoren, Sicherungshalter, etc. sind aufzuführen. Zusätzlich sind Bilder aller möglichen Anschlusseinheiten inklusive einer Erklärung der zulässigen Verwendung (direkter Zugang (nicht) zulässig / direkter Netzanschluss (nicht) zulässig) anzufügen. Bei Verwendung von nicht VDE geprüften Einzelteilen wird ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle und ein entsprechender CB Prüfbericht zur Beurteilung der jeweiligen Komponente benötigt).

Components (to be attached to the relevant TRF as well)

(All safety relevant components built-in like switches, thermostats, heating elements, wiring material, capacitors, fans, motors, transformers, fuse-holders, etc. have to be listed. In addition photos of all possible terminal box / cover combinations inclusive a description about the valid use (direct access (not) permitted / direct supply connection (not) permitted) must be attached. If non VDE certified components will be used, a certificate issued by an accredited Test Institute and the relevant CB Test report shall be provided for an assessment of the component).

Katalog VDE-geprüfter Produkte / Catalog of VDE-certified products


Einzelteil Object/part No.	Hersteller Manufacturer/ trademark	Typ/Modell Type/model	Technische Daten Technical data	Geprüft nach Standard	Prüfzeichen Mark(s) of conformity VDE-Zertifikat Nr. VDE-certificate no.
Motor Protector (1)	Changshu Tianyin Electromechanical Co., Ltd	B90-105/B	Open temp: 105±5°C Close temp: 61±9°C	IEC 60730-2-4 IEC 60079-15:2005	VDE 40000951
Starting relay (1)	Changshu Tianyin Electromechanical Co., Ltd	QL2-6.1 B3	Pickup Current ≤6.1A Dropout Current ≥5.2A	IEC 60730-2-10	VDE 40028322
Motor Protector (2)	Hang Zhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd.	B90-105/B	Open temp: 105±5°C Close temp: 61±9°C	IEC 60730-2-4 IEC 60079-15:2005	VDE 40010037
Starting relay (2)	Hang Zhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd.	QL2-6.0 B3	Pickup Current ≤6.0A Dropout Current ≥5.1A	IEC 60730-2-10	VDE 40010135
Starting capacitor	Huangshan Zhenzhou Electronic Technology Co., Ltd.	CD60	61µF 330V	IEC 60252-2	VDE 40038410
	Fuxin Jiekeda Electronic Co., Ltd.	CD60	61µF 330V		VDE 40038692
	Shanghai Haoye Electric Co., Ltd.	MSC-1	60µF 330V		VDE 40038307
Terminal cover	CiXi JingLian Electronic Technology Co., LTD.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	NingGuo ShangCheng Plastics Products Co., LTD.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40042893	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0022/210959	Anlage: Appendix No.: 1	Seite Page 5 / 5 2015-05-11	Copyright VDE
Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute					

Terminal cover	Jiaxing Qunfeng Hardware Co., Ltd	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	Jiaxing Fuxing Plastic Machinery Limited Company	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	Jiaxing huacai suye Co., Ltd.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor

Notes: Start capacitor case must comply with EN 60335-1 cl.30

Start capacitor must be tested according EN 60335-1 section 19.14

C.24.01.59		1. The power supply can not be directly connected to the terminal of the compressor (when used for separated relay and OLP). 2. Intended to be installed inside the appliance with a cover, which can only be uninstalled by special tools. 3. Not used for accessible conditions.
------------	--	--