



AS0205A. 2013-08-08

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28 · D-63069 Offenbach

Copyright

VDEVDE Ausweis-Nr.:
VDE Certificate No.:
40044051Aktenzeichen:
File reference:
2026000-2568-0029/220434Anlage Nr.:
Appendix No.:
2

Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute

Aufbau-Übersicht / Constructional data
Motorverdichter
Motor compressors

Seite 1 von 5 / Page 1 of 5

Form AUe AS0205A

- 1.1 Hersteller
Manufacturer : Changhong Huayi Compressor; Co., Ltd.
No. 1 Changhong Road; (Hi-tech, Development Zone);
333000 JINGDEZHEN; Jiangxi; CHINA
- 1.2 Fertigungsstätte(n)
Factory(ies) : Changhong Huayi Compressor Co., Ltd.;
No. 1 Changhong Road (Hi-tech, Development Zone);
333000 JINGDEZHEN; Jiangxi; China / Reference 30005584

2.1 Produktbezeichnung
Product designation : Motor-compressor

2.2 Typenbezeichnung
(ggf. Typenschlüssel beifügen)
Type designation
(if necessary enclose type-code) : NUT60CA 1

2.3 Ursprungszeichen
Trademark : Cubigel

3. Technische Angaben
Technical details : [siehe / see 3.xx](#)

4. Komponenten
Components : [siehe / see 4.1](#)

Offenbach : 2016-03-24**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet / Section : **AS9**

R.Schwab

Ort / Place : Jingdezhen, Jiangxi, R.P.China **Datum / Date :** 2015-12-18**Verantwortlich für die Angaben**
Responsible for the details

Name / Organisation: Lvkaihua/Changhong Huayi Compressor Co., Ltd

Ersatz für Form AUe AS0205A (alt F205A) vom / Replacement of Form AUe AS0205A (alt F205A) dated :

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40044051	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0029/220434	Anlage: Appendix No.: 2	Seite Page 2 / 5	Copyright VDE 2015-12-18
	Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute				

- 3.1 Bemessungsaufnahme(bereich) : 169 W
Rated power input (range)
- 3.2 Bemessungsstrom : 0.9 A Strom bei blockiertem Motor : 6.5 A
Rated current Locked rotor current:
- 3.3 Bemessungsspannung(sbereich) : 220-240 V einphasig ☒ dreiphasig ☐
Rated voltage (range) single-phase three-phase
- 3.4 Bemessungsfrequenz(bereich) : 50 Hz
Rated frequency (range)
- 3.5 Schutzmaßnahme - Schutzklasse
Protection against electric shock - class
- Schutzleiteranschluss I ☒ Schutzisoliert II ☐ Sicherheitskleinspannung III ☐
Protective earth contact Double / reinforced insulated Safety extra low voltage
- Andere :
Others
- 3.5.1 Der Motorverdichter ist nur geeignet zum Einbau hinter einer Abdeckung, die nur mit Werkzeug zu öffnen ist. Es darf kein direkter Zugang möglich sein. ☒
This motor compressor is only applicable for a built in position behind a cover, which is only to open with tools. Direct access is not accepted.
- 3.6 Schutzgrad : IP X 0
Degree of protection
- 3.7 Netzanschluss
Supply connection
- 3.7.1 Der Motorverdichter ist nicht zum direkten Netzanschluss geeignet. ☒
The motor compressor is not applicable for a direct supply connection.
- 3.7.2 Der Motorverdichter ist zum direkten Netzanschluss geeignet. ☒
The motor compressor is applicable for a direct supply connection
- Netzanschlussleitung - Anschlussart : X ☐ Y ☒ Z ☐
Supply cord - attachment
- 3.8 Steuerung : elektronisch ☐ elektromechanisch ☐
Control electronic electromechanic
- 3.9 Baustoffe (allgemein) : Gehäuse :
Materials (general) Enclosure
- 3.9.1 Kapseldruck : Hochdruckseite ☒ Prüfdruck : 9.5 MPa
Housing pressure High side pressure Test pressure
- Niederdruckseite ☒ Prüfdruck : 3.5 MPa
Low side pressure Test pressure
- 3.9.2 Auslegungsdruck (DP) (R744) Hochdruckseite MPa
Design pressure (DP) High side pressure
- 3.9.3 Richtlinie für Druckgeräte, 97/23/EG* Produkt aus Druck (MPa) und Volumen (Liter) übersteigt nicht:
Pressure Equipment Directive, 97/23/EG* Product of the pressure (MPa) and volume (litres) does not exceed:
- 5 für Kältemittel der Gruppe 1, z.B. Ammoniak oder brennbare Kältemittel (*Anhang II, Tabelle 1); ☒
for Group 1 refrigerants, such as ammonia, or flammable refrigerants (*Annex II, Table 1)
- 20 für Kältemittel der Gruppe 2, z.B. R134a und R404A (*Anhang II, Tabelle 2). ☐
for Group 2 refrigerants, such as R134a and R404A (*Annex II, Table 2)

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40044051	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0029/220434	Anlage: Appendix No.: 2	Seite Page 3 / 5	Copyright VDE 2015-12-18
	Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute				

3.10 Gewicht (mit Zubehör) : 9.3 kg
 Mass (with accessories)

3.11 Gebrauchsbestimmung
 Intended use

3.11.1 Geprüft : mit Anhang AA.2 & AA.3 ☒ mit Anhang AA.4 & AA.5 ☐ Ohne Anhang AA ☐
 Tested with Annex AA2 & AA.3 with Annex AA.4 & AA.5 without Annex AA

3.11.2 Aufbau : hermetisch ☒ halbhermetisch ☐ Kurbelgehäuseheizung ☐
 Construction hermetic semi-hermetic Crank-case heater

3.11.3 Kältemittel R : R290 wenn Kältemittel brennbar, Einzelteile entsprechen IEC 60079-15 ☒
 Refrigerant R if refrigerant flammable, components comply with Edition 4

3.11.4 Schmieröl-Füllmenge : Hersteller / Typ :
 Lubricant oil charge Manufacturer / type

3.11.5 Klimaklasse : SN ☐ N ☐ ST ☒ T ☐
 Climatic class

3.11.6 Belüftungsart : statisch ☒ Ventilator belüftet [m³/s] ☐ Öl gekühlt ☐
 Kind of ventilation static fan cooled oil cooled

3.11.7 Anwendungsklasse : LBP ☒ MBP ☐ HBP ☐
 Application category

3.11.8 Motorverdichterschutzeinrichtung : OLP ☒ PEC ☐ Software ☐ Impedanz ☐
 Motor compressor protection system intern internal Impedance

selbsttätig rückstellend ☒ nicht selbsttätig rückstellend ☐
 self resetting non self resetting

3.11.8.1 Druckentlastungseinrichtung : Mechanisch ☐ Elektrisch ☐ Druck ☐
 pressure relief device (R744) Mechanical Electrical Pressure MPa + %
 - %

3.11.9 Motorverdichterstarteinrichtung : PTC ☒ Relais ☐ Elektronik ☐ Andere ☐
 Motor compressor starting system PTC Relay Electronic Others

3.11.10 Motorverdichterstartmethode : RSCR ☒ RSIR ☐ CSCR ☐ CSIR ☐
 Motor compressor starting method

3.11.10.1 Kondensator-Resonanzspannung : Betrieb 450 V max. Start V max. @ 1,1 x U_N
 Capacitor resonance Voltage Run Start

3.11.10.2 Betriebskondensator-Schutzklasse : P2 ☒ P1 ☐ ohne Schutz P0 ☐
 Run capacitor safety protection class without protection

3.11.11 Motordaten (zusätzlich zur Komponentenliste unter 4.1)
 Motor data (in addition to the component list 4.1)

Material des Wicklungsdrahtes : Haupt Cu ☒ Cu ☐ Al ☐
 Wire material of winding Main Start Start ≥ 85 % > 15% ≥ 85 %
 Aux. ≥ 85 % < 85% ☐

Typ Type	Bauart Construction	Drehzahl Revolution	Widerstand [Ω @ °C] Resistance [°C]	Drahtdicke Wire thickness	Windungszahl No. of turns	Isolierstoffklasse Insulation class (synthetic/cellulosic)
NUT60CA	RSCR	2900rpm	Main:14.0Ω±10% at 20°C (Cu)	Φ0.59	355x2	synthetic
			Aux:15.8Ω±10% at 20°C (Cu)	Φ0.45	248x2	

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40044051	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0029/220434	Anlage: Appendix No.: 2	Seite Page 4 / 5 2015-12-18	Copyright VDE
Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute					

4.1 Komponenten (auch Anlage zum Prüfbericht)

(Im Gerät eingebaute sicherheitsrelevante Einzelteile wie Schalter, Temperaturregler, Heizelemente, Leitungen, Kondensatoren, Ventilatoren, Motoren, Transformatoren, Sicherungshalter, etc. sind aufzuführen. Zusätzlich sind Bilder aller möglichen Anschlusseinheiten inklusive einer Erklärung der zulässigen Verwendung (direkter Zugang (nicht) zulässig / direkter Netzanschluss (nicht) zulässig) anzufügen. Bei Verwendung von nicht VDE geprüften Einzelteilen wird ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle und ein entsprechender CB Prüfbericht zur Beurteilung der jeweiligen Komponente benötigt).

Components (to be attached to the relevant TRF as well)

(All safety relevant components built-in like switches, thermostats, heating elements, wiring material, capacitors, fans, motors, transformers, fuse-holders, etc. have to be listed. In addition photos of all possible terminal box / cover combinations inclusive a description about the valid use (direct access (not) permitted / direct supply connection (not) permitted) must be attached. If non VDE certified components will be used, a certificate issued by an accredited Test Institute and the relevant CB Test report shall be provided for an assessment of the component).

Katalog VDE-geprüfter Produkte / Catalog of VDE-certified products

Einzelteil Object/part No.	Hersteller Manufacturer/ trademark	Typ/Modell Type/model	Technische Daten Technical data	Geprüft nach Standard	Prüfzeichen Mark(s) of conformity VDE-Zertifikat Nr. VDE-certificate no.
Motor Protector (1)	Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd	B65-135/B	Open temp:135±5°C Close temp:61±9°C	IEC60730-1 IEC60730-2-4 IEC60079-15	VDE 40000951
Starting relay (1)	Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd	QP2-12/B3	Open time:0.15- 1.5s Close : ≤80s	IEC60730-1 IEC60730-2-10	VDE 136612
Starting relay (1)	Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd	QP2-15EC	Open time:0.15- 1.5s Close : ≤80s	IEC60730-1 IEC60730-2-10	VDE 136612
Motor Protector (2)	Hang Zhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd.,	DRB-B65-135/B	Open temp:135±5°C Close temp:61±9°C	IEC60730-1 IEC60730-2-4 IEC60079-15	VDE 40010037
Starting relay (2)	Hang Zhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd.,	QP2-12/B3	Open time:0.15- 1.5s Close : ≤80s	IEC60730-1 IEC60730-2-10	VDE 40010133
Starting relay (2)	Hang Zhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd.,	QPS2-A15MD3	Open time:0.15- 1.5s Close : ≤80s	IEC60730-1 IEC60730-2-10	VDE 40029871
Running capacitor	Various	Various	5.0µF 450V	IEC60252	VDE
Terminal cover	CiXi JingLian Electronic Technology Co.,LTD.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	NingGuo ShangCheng Plastics Products Co.,LTD.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	Jiaxing Qunfeng Hardware Co.,Ltd	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor

 AS0205A. 2013-08-08	VDE Ausweis-Nr.: VDE Certificate No.: 40044051	Aktenzeichen: File reference: 2026000-2568-0029/220434	Anlage: Appendix No.: 2	Seite Page 5 / 5 2015-12-18	Copyright VDE
--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------

Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute

Terminal cover	Jiaxing Fuxing Plastic Machinery Limited Company	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor
Terminal cover	Jiaxing huacai suye Co.,Ltd.	C.24.01.59	PPO	IEC 60335-2-34 IEC 60335-1	Tested within the compressor

Remark: C.24.01.59 type: The power supply can be **directly connected** (means also good for **direct access**) to the terminal of the compressor (when used for combination relay); or the power supply cannot be directly connected to the terminal of the compressor (when used for separate relay and OLP, means for **NON direct access**).



1. Motor Protector B65-135/B combined with Starting Relay QP2-12/B3

